

Anexa 21

Optiuni transmitere nr. inregistrare: SMS; posta; e-mail; telefon;

Operator economic autorizat ANRE

SC GRAND GAZ SRL – Tel: 0735.666.676

**FISA DE EVIDENTA A LUCRARILOR PERIODICE DE VERIFICARE TEHNICA A
INSTALATIILOR DE UTILIZARE A GAZELOR NATURALE LA CONSUMATORII CASNICI**

Consumator:

Adresa: str., nr....., Bl....., Sc....., Et....., Ap....., localitatea

Numarul dosarului tehnic pentru instalatia verificata, existent la operatorul SD

Data ultimei fise de verificare tehnica: ziua, luna, anul....., depusă la operatorul SD

Operator economic autorizat ANRE sa execute verificarea tehnică actuala SC GRAND GAZ SRL, prin instalator autorizat Naziru Flavian – Viorel aut. nr. 312090049 / 2012 in prezenta consumatorului, reprezentat prin

(1) Operatii periodice de verificare tehnica, la instalatia de utilizare, confirmate prin prezenta fisă (obligatorii la intervale de maxim 2 ani):

- a) verificarea arzatoarelor si a starii imbinarilor si garniturilor de etansare aferente;
- b) verificarea stabilitatii conductelor montate aparent pe suporturi;
- c) verificarea etanseitatii imbinarii conductelor si armaturilor la presiunea de lucru a gazului din instalatie, cu spuma de apa cu sapun sau cu alte tehnologii de verificare a etanseitatii;
- d) verificarea functionarii aparatelor de masurare, control, reglare si de siguranta;
- e) demontarea / debransarea punctelor de consum fara aprobare legala si a conductelor de alimentare aferente;
- f) verificarea functionarii echipamentului de reglare din instalatiile de utilizare;
- g) verificarea stării răsufătorilor si a căminelor existente;
- h) verificarea documentelor, emise cu maximum 6 luni inainte de data verificarii, prezentate de consumator, care sa ateste verificarea de către operatori economici autorizati, conform reglementarilor in vigoare, a *aparaturilor consumatoare de combustibili gazosi*, a curatirii cosurilor si canalelor de evacuare a gazelor arse;
- i) verificarea stării constructiilor care adapostesc statiile si posturi de reglare sau reglare-masurare.

(2) Se efectueaza si verificarea tehnica periodica, conform alin.(I), a instalatiilor de utilizare comune care deservesc mai multi consumatori, cuprinse intre statiile sau posturile de reglare si contoare.

S-au constatat si remediat urmatoarele defectiuni:

.....
.....
.....

Concluzia: In urma verificarilor efectuate se constata ca instalatia indeplineste / nu indeplineste conditiile de functionare in siguranta, prevazute in Normele tehnice pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.

Nr. crt.	Puncte de consum		Data efectuării verificării	Nr. și data documentului care atestă verificarea <i>aparaturilor consumatoare de combustibili gazeți</i> utilizare efectuată de către operatori economici autorizați de organismul abilitat	Semnături	
	Pana la 2m ³ /h	Peste 2m ³ /h			Consumator	Verificator

Prezenta fișă a fost întocmită în 4 exemplare, pentru executant, operator de distribuție, furnizor și consumator.

EXECUTANT

CONSUMATOR